PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze
Wpł. dnia
27. 05. 2019
Nr EDP. 582.P.503.2019
Podpis

Przeworsk, dnia 24.05.2019 r.

Znak sprawy: PSK.453-11-11/19

Strona:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Kańczudze
ul. Św. Barbary 18
37-220 Kańczuga

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 14.05.2019 r. ***w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Kańczuga"*** (punkt poboru – Miejsko-Gminne Przedszkole - Kańczuga, ul. Witosa 1), w oparciu o protokół pobrania próbki wody Nr PSK.453-11-11/19 i sprawozdanie z badania próbki wody nr: PHK-62-02-N/19 z dnia 17.05.2019 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „*Kańczuga*" w miejscowości Kańczuga.

Uzasadnienie

W dniu 14.05.2019 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „*Kańczuga*", ze stałego punktu monitoringowego – „*Miejsko-Gminne Przedszkole - Kańczuga, ul. Witosa 1*", pobrano próbkę

wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr: PHK-62-02-N/19 z dnia 17.05.2019 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY w Przeworsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga

KB/KB

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W JAROSŁAWIU
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław

AB 576

ODDZIAŁ LABORATORYJNY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, fax: 16 621-25-18, e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

L.dz.POL/HK.490-1-46/19

Jarosław, 2019-05-17

Ilość egz.: 2
Nr egz.: /

Sprawozdanie z badania próbki wody
nr: PHK-62-02-N/19

Klient: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

Badany obiekt: Próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego

Badane cechy: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania: Ocena zgodności w obszarach regulowanych prawnie

Próbkę pobrał i dostarczył: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01

Nr protokołu poboru próbki: PSK.453-11-11/19

Numer kodowy próbki: 62

Adres urządzenia wodnego: Wodociąg Kańczuga

Miejsce poboru wody: Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze, ul. Witosa 1, 37-220 Kańczuga

Stan próbki: Przydatna do badania

Data pobrania próbki: 2019-05-14

Data i godzina rozpoczęcia badania: 2019-05-14 godz.10^{40}

Data zakończenia badania: 2019-05-17

Oświadcza się, że:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Na życzenie klienta, w przypadku wartości granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania podajemy niepewność metody
5. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie próbek
6. Laboratorium pracuje w systemie zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1:2007+Ac:2007

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AKREDYTACJI **NR AB 576** dostępny jest na stronie: **www.pca.gov.pl**

Wyniki badania próbki wody
nr: PHK-62-02-N/19

Badania fizyczne i chemiczne

L.p.	Parametry	Metoda badań	Jednostka	Wartość parametryczna[1)2)]	Wynik
1	*Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06P	mg Pt/l	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian[3)]	5
2	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	<0,10[4)]
3	pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5-9,5	7,2 temp. pomiaru 17,2°C
4	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C (korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temp.)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	2500	719 temp. pomiaru 17,2°C
5	*Zapach	PN-EN 1622:2003 p.10.2	TON	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalny
6	*Smak	PN-EN 1622:2003 p.10.2	TFN	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalny

** - metoda nieakredytowana*

Badania mikrobiologiczne

L.p	Parametry	Metoda badań	Wartość parametryczna[1)]		Wynik	Data/godz. zakończenia badania
			Liczba mikroorganizmów [jtk]	Objętość próbki [ml]		
1	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	100	0	2019-05-15 g. 10[40]
2	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	100	0	2019-05-15 g. 10[40]
3	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	Bez nieprawidłowych zmian[5)]	1	Nw	2019-05-17 g. 10[40]

[jtk]- jednostki tworzące kolonie
Nw – nie wykryto

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania

[1)] wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
[2)] W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
[3)] Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
[4)] Wartość poniżej zakresu akredytacji
[5)] Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
-100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
-200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

Sprawozdanie		Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Data	Podpis
Sporządził:		Edyta Porczak	St. Asystent	2019-05-17	
Autoryzował badania:	fizyczne, chemiczne	Edyta Porczak	St. Asystent	2019-05-17	
	mikrobiologiczne	Agnieszka Lorynowicz	Kierownik OL	2019-05-17	

Sprawozdanie zatwierdził:

Data: 2019-05-17 Podpis:

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Agnieszka Lorynowicz

Koniec sprawozdania

Otrzymują:

1. *Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk*
2. *a/a*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
37-200 Przeworsk, Rynek 1
Pieczęć Państwowego Inspektora Sanitarnego

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK WODY Nr..... PSK.453-11-11./19.....

(dotyczy wody przeznaczonej do spożycia, wody ciepłej, wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli)

stanowiący dowód urzędowego pobrania próbek.

Próbki wody do badań laboratoryjnych zostały pobrane na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz procedury pobierania próbek PK/PP/01.

1. Nazwa obiektu/urządzenia wodnego* .....**Wodociąg „Kańczuga"** .....
..... **ID_Obiektu: 1814PWOD0009**.....
adres .....**37-220 Kańczuga**.....
.....

2. Rodzaj badanej wody : wps / wug / wsu / wkp / wmk / leg / inn *
wodociąg oparty o ujęcie powierzchniowe / podziemne *

3. Data poboru próbek .....**14.05.2019 r.**.....

4. Warunki otoczenia *(cechy organoleptyczne wody w przypadku pobierania wód w kąpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju, trwała piana, zapach fenolu, przeźroczystość, osady smoliste, przedmioty pływające, zakwity sinic)*

..... **Nie dotyczy** .....

5. Temperatura przechowywania próbek w czasie transportu (początkowa) ..... + 3°C .....

Nr próbki	Kod próbki (wypełnia laboratorium)	Miejsce poboru próbki / ID_PPPW	Godzina pobrania próbki	Przyczyna pobrania próbki (mok, mop, awa, int, ibn, ibi, leg + dodatkowe parametry)*	Sposób utrwalenia próbki	Uwagi (temp. °C, zawartość Cl_2, inne)
		Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze, ul. Witosa 1, 37-220 Kańczuga (1814PPPPW0282)	9[15]	**Mok - Parametry grupy A**	**tiosiarczan sodu**	**Cl_2** 0,06mg/l

* - właściwe zakreślić

6. Osoba obecna /osoba upoważniona wnosi / nie wnosi* zastrzeżeń do protokołu oraz do sposobu pobrania próbek .....

Próbkę (ki) pobrano w obecności:

MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE
37-220 Kańczuga, ul.W.Witosa 1
tel.(16) 642-38-70
NIP 794-16-86-200 REGON 650233962

SPECJALISTA
ds. ADMINISTRACJI

Małgorzata Sołtysiak
(imię i nazwisko)

mgr Małgorzata Sołtysiak
(podpis i pieczęć)

7. Wyposażenie użyte podczas poboru próbek: Termotorba. L/E31.1K..... termometr szklany .....L/472.1S.K.....Palnik Gazowy .....SK.IC17....., Zestaw do oznaczania chloru SK/D/8

8. Czas trwania kontroli ..... **20 minut** .....

9. Próbki wody pobrano zgodnie z instrukcją kontrolną IK/PP/SK/01/01.

10. Protokół sporządzono w ...3.... jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oryginalny pozostawiono właścicielowi urządzenia wodociągowego.

11. W czasie kontroli dokonano / nie dokonano* wpisu do książki kontroli .....

.....

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ..... BRAK POPRAWEK .....

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

KRYSTYNA BEDNARSKA NR UP. 12/KS/2019 .....

(imię i nazwisko, nr upoważnienia do kontroli i podpis próbkobiorcy)

PRZEKAZANIE PRÓBKI(EK) DO LABORATORIUM

(wypełnione na kopiach protokołu)

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu próbek do punktu przyjęć.....
Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem*
Po dokonaniu oceny przydatności do badań laboratoryjnych próbka(i) zostały / nie zostały* przekazane do laboratorium PSSE w Jarosławiu
Data i godzina przekazania próbki(ek) .....

*Określenie przyczyny nie przyjęcia pobranej próbki do badań laboratoryjnych**:*

.....

.....

....

imię i nazwisko osoby przekazującej próbkę(i) do laboratorium — *imię i nazwisko osoby przyjmującej próbkę(i)*

II. Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem*
Po dokonaniu oceny przydatności do badań laboratoryjnych próbka(i) zostały / nie zostały* przekazane celem wykonania badań zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część protokołu pobrania próbek.

Pkt I wypełnić przy przekazaniu próbek do jednego laboratorium; pkt II wypełnić przy transporcie próbek do kilku laboratoriów.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono* na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

16.05.19 r. .....

(data, czytelny podpis Kierownika Technicznego)

* - właściwe zakreślić
użyte skróty: wps – woda przeznaczona do spożycia; wug – woda z ujęcia głębinowego lub studni głębinowej (przed uzdatnianiem); wsu – woda w trakcie uzdatniania; wkp – woda z kąpieliska; wmk – woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; leg – pobór ciepłej wody w kierunku badań *Legionella sp.*; inn – inny nie wymieniony powyżej; mok – parametry grupy A; mop – parametry grupy B; awa – awaria, klęska żywiołowa; int – interwencja; ibn – inna przyczyna badania wody z nadzoru dla wps; ibi – inna przyczyna badania wody z nadzoru dla innych niż wps.
** (wypełnić w przypadku nie przyjęcia próbki do badań laboratoryjnych)